

Überprüfung des Kamerasystems

für die VdS annerkannten Sachverständige für Elektrothermografie (gem. VdS 2859, Abschnitt 5.2.4 und Anhang C)

Datum der Überprüfung:	11.10.2025
Kamera (Typ / Objektiv / Seriennummer / Filter,	: LW Bario Com Hd
	30 mm /32,4°
	109 0622
Firma:	Saun Engineering GABH
Frankrig der Drüftung.	
Ergebnis der Prüfung: Abweichungen von den Referenzwerten: (Ang	gabe in K mit der Angabe der Richtung der Abweichung)
T _{Ref 1} 35°C:	T_{gem1} : 34 f (°C) $(max +/- 2K)$
T _{Ref 2} 70°C:	T _{gem2} :
T _{Ref 3} 150°C:	T _{gem3} : /\$0,7 (°C) (max +/- 2K)
Die Abweichungen liegen im tolerierbaren Bereich: = Ja 0 = Nein (bitte ankreuzen)	
Auflösungstest nach Anhang C1 der VdS 2859: (max -4K bei Schlitzblende 2,3mm auf 0,5m Entfernung; Referenztemperatur: 70°C)	
Temperatur ohne Schlitz :	71.3 (°C)
Temperatur mit Schlitz:	68,2 (°C)
Die erlaubte Abweichung (Mindesttemperatur der Öffnung) wurde eingehalten:	
	= Ja 0 = Nein (bitte ankreuzen)
	Vereinsregister:
	95 VR 22614 NZ Amtsgericht Berlin Charlottenburg
Für die Richtigkeit der Ergebnisse:	ANGEWANDTE THEFINGGRAFIE E.V. WWW.VATH.DE